



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 005.01 00100

Серия ВУ № 0024548

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д.20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004; телефон: +375 212 480419; адрес электронной почты (e-mail): info@vcsms.by

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Decora» (Decora S.A.), место нахождения: Республика Польша, 63-000, г. Щрода Велькопольска, ул. Прондзыньского, 24а; телефон: +48 61 2864200; адрес электронной почты (e-mail): office@decora.pl

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Decora» (Decora S.A.), место нахождения: Республика Польша, 63-000, г. Щрода Велькопольска, ул. Прондзыньского, 24а

ПРОДУКЦИЯ изделия электромонтажные поливинилхлоридные: плинтус напольный полужесткий окрашенный в массе торговой марки «ARBITON», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925902000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПБ-95/22 от 13.09.2022 Испытательного центра «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227; акта анализа состояния производства от 03.08.2022 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный стандарт: ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (раздел 4)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.09.2022 **ПО** 18.09.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

Яковлев Павел Леонидович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Дудкина Ирина Ивановна



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 005.01 00100

Серия ВУ № 0024549

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, д.20; аттестат аккредитации: ВУ/112 005.01 от 12.06.2004; телефон: +375 212 480419; адрес электронной почты (e-mail): info@vcsms.by

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АДЕА Трейд» (ООО «АДЕА Трейд»), сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 391006547; место нахождения: Республика Беларусь, 210002, г. Витебск, ул. М.Горького, д. 145-1, офис 183; телефон: +375 212 373834; адрес электронной почты (e-mail): damian.mieloch@dazin.pl

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Decora» (Decora S.A.), место нахождения: Республика Польша, 63-000, г. Щрода Велькопольска, ул. Прондзыньского, 24а

ПРОДУКЦИЯ изделия электромонтажные поливинилхлоридные: плинтус напольный полужесткий окрашенный в массе торговой марки «ARBITON», серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925902000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПБ-95/22 от 13.09.2022 Испытательного центра «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227; акта анализа состояния производства от 03.08.2022 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 005.01.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный стандарт: ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (раздел 4).

Общество с ограниченной ответственностью «АДЕА Трейд» - уполномоченное изготовителем лицо на основании договора-поручения № 30-06-2022 от 30.06.2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.09.2022 **ПО** 18.09.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Яковлев Павел Леонидович

Дудкина Ирина Ивановна

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 005.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия "Витебский
центр стандартизации, метрологии и сертификации",
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 02.01. TP013 005.01 00160

Дата регистрации 19 сентября 2022 г.

Действителен по 18 сентября 2027 г.

Заявитель Акционерное общество «Decora» (Decora S.A.), адрес места нахождения: Республика Польша, 63-000, г. Щрода Велькопольска, ул. Прондзыньского, 24а

Изготовитель Акционерное общество «Decora» (Decora S.A.), адрес места нахождения: Республика Польша, 63-000, г. Щрода Велькопольска, ул. Прондзыньского, 24а

Продукция изделия погонажные профильные поливинилхлоридные: плинтусы напольные полужесткие окрашенные в массу и ламинированные торговой марки «ARBITON». Серийное производство.

Код ОКП РБ 22.21.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3925902000

соответствует требованиям ТР 2009/013/BY, СТБ 1548-2005 п.п. 4.2.6, 4.2.7, 5.3

Сертификат соответствия выдан на основании отчета об анализе состояния производства от 03.08.2022; протоколов испытаний № А-720/22, № А-721/22 от 16.09.2022 Испытательного центра «ТИСИ» Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний», аттестат аккредитации № BY/112 1.1227.

Дополнительная информация Пожарно-технические характеристики продукции: группа по горючести – Г4, группа по воспламеняемости – В3, группа по токсичности продуктов горения – Т4, группа по дымообразующей способности – Д3.

Руководитель органа
по сертификации – директор

Эксперт-аудитор



подпись

подпись

П.Л.Яковлев

инициалы, фамилия

И.И.Дудкина

инициалы, фамилия

№ 0298117